

**Metinis šilumos galios poreikis, MW**

Eil. Nr.	CŠT sistemos	Maksimalus galios poreikis, MW			Vidutinis galios poreikis, MW		
		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
1.	Katilinė Nr. 1, Kretinga	10,823	7,821	12,150	7,192	5,193	6,200
	Katilinė Nr. 2, Kretinga						
	Ekonomaizeris	1,924	1,173	2,066	1,370	0,820	1,372
2.	Katilinė Nr. 3, Salantai*	0,535	0,841	0,683	0,374	0,620	0,361
3.	Katilinė Nr. 4, Salantai*	0,400	0,410	0,531	0,236	0,272	0,240
4.	Katilinė Nr. 5, Kretinga	0,640	0,270	0,418	0,287	0,179	0,278
5.	Darželio "Eglutė" kat., Kretinga	0,075	0,048	0,043	0,029	0,032	0,026
6.	Katilinė Nr. 8, Vydmantai*	0,488	0,154	0,310	0,190	0,102	0,188
7.	Katilinė Nr. 9, Kretinga	0,255	0,136	0,272	0,156	0,090	0,181
8.	Katilinė Nr. 10, Kretinga	0,325	0,115	0,134	0,098	0,076	0,089
9.	Katilinė Nr. 11, Kretinga	0,155	0,099	0,087	0,064	0,066	0,058
10.	Darbėnų katilinė*	0,235	0,250	0,295	0,115	0,166	0,136
11.	Grūšlaukės katilinė*	0,053	0,075	0,081	0,031	0,050	0,036
12.	Jokūbavo katilinė*	0,109	0,105	0,092	0,082	0,070	0,075
13.	Laužemės katilinė*	0,018	0,028	0,033	0,012	0,019	0,017
14.	Piliaknio katilinė*	0,043	0,047	0,000	0,033	0,031	0,000
15.	Rūdaičių katilinė*	0,129	0,066	0,110	0,059	0,044	0,066
16.	Kūlupėnų katilinė*	0,132	0,079	0,088	0,063	0,052	0,072
17.	Daukanto m-klos katilinė*	0,270	0,142	0,215	0,080	0,094	0,114
18.	Kartenos katilinė*	0,409	0,158	0,315	0,141	0,105	0,178
19.	Baublių katilinė*	0,068	0,028	0,046	0,021	0,019	0,026
20.	Salantų seniūnijos katilinė*	0,040	0,060	0,067	0,032	0,040	0,050
21.	Kurmaičių kat.	0,150	0,038	0,043	0,025	0,025	0,024
22.	Šukės katilinė*	0,018	0,028	0,031	0,011	0,019	0,015
23.	Raguviškių katilinė*	0,070	0,010	0,015	0,014	0,007	0,011
24.	Salantų Dariaus ir Girėno konteinerinė katilinė*	0,011	0,023	0,035	0,009	0,015	0,013
25.	Kartenos kultūros centro katilinė*	0,020	0,010	0,012	0,009	0,007	0,007

Pastaba: katilinės Nr. 1 ir Nr. 2 yra sužiedintos bendrais šilumos tiekimo tinklais. Katilinė Nr. 1 yra kaip rezervinė katilinė.

\* - katilinė dirba tik šildymo sezono metu