

**Metinis šilumos galios poreikis, MW**

Eil. Nr.	CŠT sistemos	Maksimalus galios poreikis, MW			Vidutinis galios poreikis, MW		
		2017 m.	2018 m.	2019 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
1.	Katilinė Nr. 1, Kretinga	13,55	11,831	10,823	6,869	8,422	7,192
	Katilinė Nr. 2, Kretinga						
	Ekonomaizeris	2,2	2,19	1,924	0,978	0,978	1,37
2.	Katilinė Nr. 3, Salantai	0,65	0,61	0,535	0,412	0,44	0,374
3.	Katilinė Nr. 4, Salantai	0,39	0,34	0,4	0,224	0,25	0,236
4.	Katilinė Nr. 5, Kretinga	0,935	0,97	0,64	0,322	0,357	0,287
5.	Darželio "Eglutė" kat., Kretinga	0,08	0,05	0,075	0,029	0,032	0,029
6.	Katilinė Nr. 8, Vydmantai	0,53	0,409	0,488	0,235	0,267	0,19
7.	Katilinė Nr. 9, Kretinga	0,27	0,3	0,255	0,162	0,205	0,156
8.	Katilinė Nr. 10, Kretinga	0,189	0,255	0,325	0,101	0,113	0,098
9.	Katilinė Nr. 11, Kretinga	0,141	0,14	0,155	0,064	0,077	0,064
10.	Darbėnų kat.	0,28	0,277	0,235	0,148	0,191	0,115
11.	Grūšlaukės kat.	0,065	0,066	0,053	0,042	0,047	0,031
12.	Jokūbavo kat.	0,132	0,12	0,109	0,068	0,084	0,082
13.	Laukžemės kat.	0,028	0,028	0,018	0,02	0,019	0,012
14.	Piliaknio kat.	0,06	0,043	0,043	0,038	0,028	0,033
15.	Rūdaičių kat.	0,12	0,13	0,129	0,091	0,06	0,059
16.	Kūlupėnų kat.	0,125	0,16	0,132	0,064	0,07	0,063
17.	Daukanto m-klos kat.	0,28	0,28	0,27	0,084	0,113	0,08
18.	Kartenos kat.	0,247	0,35	0,409	0,161	0,1	0,141
19.	Baublių kat.	0,066	0,068	0,068	0,038	0,012	0,021
20.	Salantų seniūnijos kat.	0,067	0,057	0,04	0,048	0,045	0,032
21.	Kurmaičių kat.	0,055	0,053	0,15	0,023	0,029	0,025
22.	Šukės kat.	0,032	0,028	0,018	0,022	0,02	0,011
23.	Raguviškių kat.	0,033	0,02	0,07	0,016	0,01	0,014
24.	Salantų Dariaus ir Girėno konteinerinė katilinė	0,023	0,021	0,011	0,013	0,014	0,009
25.	Kartenos kultūros centro katilinė	0,035	0,02	0,033	0,012	0,012	0,009

Pastaba: katilinės Nr. 1 ir Nr. 2 yra sužiedintos bendrais šilumos tiekimo tinklais. Katilinė Nr. 1 yra kaip rezervinė katilinė.